



Handläggare: 1:e antikvarie T. Carlquist

Ad dnr: 320-2006

Datum: 2006-11-23

Lst dnr: 434-64518-2006

Blåeld Musik HB
Storebacken
Västerplana
533 93 KÄLLBY

**Antikvarisk slutbesiktning av fortsatt renovering av västra huset på
Västerplana mejeri, fast. Västerplana 3:8,
Västerplana sn, Götene kn, Västergötland.**

Västergötlands museum har genom undertecknad fungerat som antikvarisk kontrollant vid renovering av dels köket och bostadsrummet, dels skorsten och kakelugn på rubricerade byggnad. Med anledning av att arbetena avslutats har slutbesiktning av renoveringsarbetet utförts den 6 november 2006. Närvarande vid besiktningen var även ägarna, Lasse och Biggan Dahlberg, och entreprenören, Mattias Forsberg för Bygghantverkarna Gamla hus.

Utförda åtgärder i sammandrag

- Putsning av väggar i köket. De sedan några år tillbaka reparerade timmerväggarna i köket har under 2006 putsats med kalkbruk på putsbärare av kycklingnät. Dessa väggar var vid renoveringsarbetets början putsade med kalkbruk och därpå tapetserade, alltså ej lerklinade.
- Kökstaket har klätts med nytillverkad pärlspånt, lika som bostadsrummet (Borgunda såg), varefter en kälad taklist har monterats, liksom nytillverkade fönsterfoder och golvlister.
- Kakelugnen i bostadsrummet har tagits ned i sin helhet och omsatts, varvid enstaka spräckta kakel ersatts med likvärdiga. Återstår den 6/11-06 att montera några sotluckor av mässingsplåt, samt en eldstadsfront av plåt.
- Skorstenen till bl a kakelugnen är ommurad från vindsbjälklaget till dess krön, som nu har utförts efter förebild från ett fotografi från 1930-talet, då skorstenen ännu hade ett murat krön. Den nya skorstenen har sedan putsats med kalkbruk. Återstår den 6/11-06 att förse skorstenskrönet med ett galvaniserat plåtbeslag.

- Ventilationshuven på östra husets tak har justerats med utbyte av några jalusi-bräder, samt försetts med ny täckning av galvaniserad plåt.


Besiktningens utlåtande

Vid slutbesiktningen den 6/11 2006 konstaterades att renoveringsarbetena i ovan relaterade moment i huvudsak var avslutade. Undantag för de nämnda detaljerna vid eldstad och skorsten.

Efter vad länsmuseet erfar har arbetena utförts väl och i enlighet med museets rekommendationer. Utförda arbeten godkänns härmed från antikvarisk synpunkt.

Utförda arbeten kommer senare att redovisas i en slutbesiktningssrapport som upprättas av undertecknad och översänds till fastighetsägaren och länsstyrelsen.

VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM



Thomas Carlquist
1:e antikvarie

Kopia till: Länsstyrelsen Västra Götaland, Kulturmiljöenheten, Mariestad
akten
TCq