västergötlands museum

Handläggare: 1:e antikvarie T. Carlquist Ad dnr: 81/03 Datum: 2003-10-31
Lst dnr: 434-18961-2003

Blåeld Musik HB
Storebacken
Västerplana
533 93 KÄLLBY

Antikvarisk slutbesiktning av fortsatt renovering av Västerplana mejeri (fönster & dörrar) på fast. Västerplana 3:8,
Västerplana sn, Götene kn, Västergötland.

Västergötlands museum har genom undertecknad fungerat som antikvarisk kontrollant vid renovering av fönster och dörrar mm på rubricerade byggnader. Med anledning av att arbetena avslutats har slutbesiktning av renoveringsarbetet utförts den 29 oktober 2003. Närvarande vid besiktningen var även ägaren, Lars Dahlberg, och entreprenören, Mattias Forsberg för Bygghantverkarna Gamla Hus.

Utförda åtgärder i sammandrag

• Samtliga fönster har i erforderlig mån tagits isär, avglasats och gammal färg avlägsnats, rötskadade delar utbytts, varefter fönstren har återmonterats med ursprungligt eller återanvänt gammalt blåst glas och ÅFFA linoljekitt. Bågar och karmar har därefter målats med linoljefärg i ljus grå umbra, fabrikat WIBO. Tidigare gjorda montage/lagningar med smala glasremsor i enskilda rutor har noggrant kopierats.

• Där fönster suttit i stenmur har rötskadade delar av vissa karmar bytts ut.

• På de flesta fönster har nya galvaniserade fönsterbleck lika tidigare utförande monterats.

• Pardörrarna till västra husets (mejeriets) huvudingång har rengjorts, ilagats och målats med linoljefärg i ljus grå umbra.

• Ytterdörren mot kölnan i östra huset har reparerats.

• I västra husets övervåning mot norr finns tre pivåhängda luckor av trä. De båda luckorna på norra gaveln har nytillverkats med användande av begagnat virke och återanvändning av ursprungliga handsmidda gångjärn och övriga beslag, samt spikats samman med smidd spik. Luckorna har samtidigt försetts med anslag och nya bleck av galvaniserad plåt har monterats.

• Till ytterligare vind- och snöskydd har för de tre öppningarna nytillverkats innerluckor av trä, utformade som ordinära fönsterluckor på bandgångjärn, och alltså monterade på insidan av väggen. Dessa luckor kan förslagsvis lämnas obehandlade.

Västergötlands museum, Box 253, 532 23 Skara Besöksadress: Stadsträdgården
telefon: 0511-260 00 telefax: 0511-260 99 bg 568-8858 pg 92 02 68-1
e-post: kansliet@skaramus.se www.skaramus.se

Övrigt
Utöver ovanstående arbeten, har östra husets östra vägg kompletterats med panel på regelstomme i mellersta partiet, samt försetts med ett smårutigt äldre fönster, tillvarataget av ägaren från Rörstrands fabriker i Lidköping, vilket bedömdes kunna ersätta det som tidigare satt i detta läge. Vidare har dörren norr därom försetts med ny karm. I den mindre öppningen ovanför fönstret söder om det panelade partiet har muren återställts så att en karm med brädlucka kunnat monterats. Vid besiktningen återstod att montera en trälucka med ett mindre fönster i gavelröstet på östra husets norra gavel.

Förutom ovanstående arbeten har genom ägarens försorg byggnaderna börjat rödfärgas, samt har grävning för dränering och vattenavledning påbörjats runt hela anläggningen.

Anmärkning
Blecken till de tre luckorna på västra huset har blivit tillverkade i ett modernt utförande som inte överensstämmer med husets karaktär. Felet observerades även av entreprenören och skall rättas till.

Besiktningsutlåtande
Vid slutbesiktningen den 29/10 2003 konstaterades att renoveringsarbetena i ovan relaterade moment var avslutade. Efter vad länsmuseet erfar har arbetena utförts väl och i enlighet med museets rekommendationer. Museet har fortlöpande diskuterat åtgärder med entreprenören och ägaren. Utförda arbeten godkänns härmed från antikvarisk synpunkt.

Utförda arbeten kommer senare att redovisas i en slutbesiktningsrapport som upprättas av undertecknad och översänds till fastighetsägaren och länsstyrelsen.

VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM

Thomas Carlquist
1:e antikvarie

Kopia till: Länsstyrelsen Västra Götaland, Kulturmiljöenheten, Mariestad
akten
TCq